

LEGENDA:

RW	– Rozdzielnica węzła natynkowa
	– Gniazdo natynkowe IP44 230V
24V	– Gniazdo natynkowe IP44 24V
ELC	– Regulator węzła
P.C	– Pompa cyrkulacyjna
P.Z	– Pompa zatapialna
P.O	– Pompa obiegowa
GSW	– Szyna wyrównawcza

UWAGA:
- Instalacje połączeń wyrównawczych wykonać bednarką Cu 25x3 mm na uchwytach dystansowych.
- Urządzenia technologiczne łączyć linką LY 6 mm .
- Połączenie z istniejącym uziomem otokowym budynku wykonać bednarką FeZn 30x4 mm.
- Projektowaną rozdzielnicę RW węzła zasilić z istniejącej rozdzielnicy TGL budynku.
- Dokładną lokalizację regulatora węzła należy ustalić podczas wykonywania robót.

INWESTBUD

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15		Data: 25.02.2020r.
				Stadium: PB
Temat:	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 30–46 w Wałbrzychu			Skala: 1:50
Zadanie:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 30–46 w Wałbrzychu			
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu Al. Podwale 1, 58–316 Wałbrzych			Nr rys.: 1/IE
Tytuł rys.:	PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ WĘZŁA CIEPLNEGO			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej