



Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych zaznaczone ściany należy w całości docieplić warstwą wełny mineralnej (materiałem niepalnym)

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym