


DOCIEPLENIE I OBRÓBKA OKAPU STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

"H"

- ściana zewnętrzna
- warstwa masy klejącej
- płyta termoizolacyjna ze styropianu gr.15cm $\lambda=0,033$ W/mK lub wełny mineralnej gr.15cm $\lambda=0,035$ W/mK mocowana za pomocą łączników mechanicznych
- warstwa zbrojąca - masa klejąca zbrojona systemową siatką z włókna szklanego
- warstwa gruntująca
- wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikonowego o fakturze baranka 1,5mm



obróbka blacharska wys. min. 20cm

- papa wierzchniego krycia
- papa zgrzewalna podkładowa
- wełna mineralna "twarda"
- klej
- istniejące pokrycie bitumiczne zagruntowane
- konstrukcja żelbetowa lub betonowa

* powyżej wysokości 25m - materiał niepalny

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym