


Przeciwpożarowy  
wyłącznik  
prądu




## RGM Rozdzielnica główna "mała"

klatki 48, 52, 54, 58, 60, 64



ZK – złącze kablowe  
Tauron Dystrybucja



NHXX 4x70 E90

NHXX 3x1,5  
do rozdzielnic RGD z której zasilana  
jest sekcja administracyjna  
klatki 48, 52, do RGD w klatce 50  
klatki 54, 58, do RGD w klatce 56  
klatki 60, 64, do RGD w klatce 62  
wg schem. RGD

zasilanie z rozdzielnic RGD  
klatki 48, 52, z RGD w klatce 50  
klatki 54, 58, z RGD w klatce 56  
klatki 60, 64, z RGD w klatce 62



portal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB  
58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12  
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejść do klatek schodowych oraz szybów windowych				
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
Adres	Wałbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Wałbrzych ; Obręb: Podzamcze Nr 47				
Nazwa rysunku	Schemat ideowy - rozdzielnic główna "mała" RGM Klatki 48, 52, 54, 58, 60, 64				
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu			Skala	-
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PT
Projektant	inż. Krzysztof Jasiński	Sieci i instal. elektr.	150/DOŚ/13	<i>Jasiński</i>	Branża Elektr.
					Data 14.12.23
		Nr rejestru	P511-2563-2023	Nr rys.	IE.02
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					